

# 水質試験検査結果(宜野湾分岐点)

採水場系統(北谷浄水場)

採水場所 (嘉数高台公園)

検査項目	最大値	平均値	水質基準値	備考
一般細菌(個/ml)	2	0	100個/ml以下	病原生物
大腸菌群(mg/l)			検出されないこと	
カドミウム(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下	重金属
水銀(mg/l)	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/l 以下	
セレン(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下	
鉛(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下	
ヒ素(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下	
六価クロム(mg/l)	<0.005	<0.005	0.05 mg/l 以下	
シアン(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下	無機物質
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	1.42	1.25	10 mg/l 以下	
フッ素(mg/l)	0.05	0.05	<0.8 mg/l 以下	
四塩化炭素(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.002 mg/l 以下	一般有機化学物質
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.004 mg/l 以下	
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/l 以下	
ジクロロメタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/l 以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.04 mg/l 以下	
テトラクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.01 mg/l 以下	
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.006 mg/l 以下	
トリクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.03 mg/l 以下	
ベンゼン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.01 mg/l 以下	
クロロホルム(mg/l)	0.003	0.002	0.06 mg/l 以下	
ジブromクロロメタン(mg/l)	0.017	0.013	0.1 mg/l 以下	消毒副生成物
ブromジクロロメタン(mg/l)	0.019	0.009	0.03 mg/l 以下	
ブromホルム(mg/l)	0.018	0.015	0.09 mg/l 以下	
総トリハロメタン(mg/l)	0.044	0.038	0.1 mg/l 以下	
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.002 mg/l 以下	
シマジン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.003 mg/l 以下	農薬
チウラム(mg/l)	<0.0005	<0.0005	0.006 mg/l 以下	
チオベンカルブ(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/l 以下	
亜鉛(mg/l)	0.006	0.006	1.0 mg/l 以下	重金属
鉄(mg/l)	0.03	<0.03	0.3 mg/l 以下	
銅(mg/l)	0.004	0.004	1.0 mg/l 以下	
ナトリウム(mg/l)	39.8	39.8	200 mg/l 以下	無機物質
マンガン(mg/l)	<0.001	<0.001	0.05 mg/l 以下	
塩素イオン(mg/l)	55.3	46.2	200 mg/l 以下	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/l)	138	120	300 mg/l 以下	無機物質
蒸発残留物(mg/l)	275	275	500 mg/l 以下	
陰イオン界面活性剤(mg/l)	<0.02	<0.02	0.2 mg/l 以下	有機物質
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.3 mg/l 以下	
フェノール類(mg/l)	<0.005	<0.005	0.005 mg/l 以下	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(mg/l)	1.4	1.2	10 mg/l 以下	
PH値	7.7	7.6	5.8 ~ 8.6	基礎的性状
味	異常なし	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常なし	異常でないこと	
色度(度)	<1.0	<1.0	5度以下	
濁度(度)	<0.1	<0.1	2度以下	
残留塩素(mg/l)	1.0	0.7		

# 水質試験検査結果(宜野湾分岐点)

採水場系統(北谷浄水場)

採水場所 (ながた児童公園)

検査項目	最大値	平均値	水質基準値	備考	
一般細菌(個/ml)	4	0	100個/ml以下	病原生物	
大腸菌群(mg/l)			検出されないこと		
カドミウム(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下	重金属	
水銀(mg/l)	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/l 以下		
セレン(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下		
鉛(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下		
ヒ素(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下		
六価クロム(mg/l)	<0.005	<0.005	0.05 mg/l 以下		
シアン(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下	無機物質	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	1.42	1.24	10 mg/l 以下		
フッ素(mg/l)	<0.05	<0.05	0.8 mg/l 以下	一般有機化学物質	
四塩化炭素(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.002 mg/l 以下		
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.004 mg/l 以下		
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/l 以下		
ジクロロメタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/l 以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.04 mg/l 以下		
テトラクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.01 mg/l 以下		
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.006 mg/l 以下		
トリクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.03 mg/l 以下		
ベンゼン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.01 mg/l 以下		
クロロホルム(mg/l)	0.002	0.001	0.06 mg/l 以下		消毒副生成物
ジブromクロロメタン(mg/l)	0.015	0.011	0.1 mg/l 以下		
ブromジクロロメタン(mg/l)	0.018	0.008	0.03 mg/l 以下		
ブromホルム(mg/l)	0.017	0.013	0.09 mg/l 以下		
総トリハロメタン(mg/l)	0.041	0.034	0.1 mg/l 以下		
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.002 mg/l 以下	農薬	
シマジン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.003 mg/l 以下		
チウラム(mg/l)	<0.0005	<0.0005	0.006 mg/l 以下		
チオベンカルブ(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/l 以下		
亜鉛(mg/l)	0.005	0.005	1.0 mg/l 以下	重金属	
鉄(mg/l)	<0.03	<0.03	0.3 mg/l 以下		
銅(mg/l)	0.001	0.001	1.0 mg/l 以下		
ナトリウム(mg/l)	38.3	38.3	200 mg/l 以下		
マンガン(mg/l)	<0.001	<0.001	0.05 mg/l 以下		
塩素イオン(mg/l)	55.5	45.9	200 mg/l 以下	無機物質	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/l)	138	120	300 mg/l 以下		
蒸発残留物(mg/l)	274	274	500 mg/l 以下		
陰イオン界面活性剤(mg/l)	<0.02	<0.02	0.2 mg/l 以下	有機物質	
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.3 mg/l 以下		
フェノール類(mg/l)	<0.005	<0.005	0.005 mg/l 以下		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(mg/l)	1.6	1.2	10 mg/l 以下		
PH値	7.8	7.6	5.8 ~ 8.6	基礎的性状	
味	異常なし	異常なし	異常でないこと		
臭気	異常なし	異常なし	異常でないこと		
色度(度)	<1.0	<1.0	5度以下		
濁度(度)	<0.1	<0.1	2度以下		
残留塩素(mg/l)	1.0	0.8			

# 水質試験検査結果(宜野湾分岐点)

採水場系統(北谷浄水場)

採水場所 (普天間中学校)

検査項目	最大値	平均値	水質基準値	備考
一般細菌(個/ml)	2	0	100個/ml以下	病原生物
大腸菌群(mg/l)			検出されないこと	
カドミウム(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下	重金属
水銀(mg/l)	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/l 以下	
セレン(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下	
鉛(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下	
ヒ素(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下	
六価クロム(mg/l)	<0.005	<0.005	0.05 mg/l 以下	無機物質
シアン(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	1.45	1.23	10 mg/l 以下	無機物質
フッ素(mg/l)	<0.05	<0.05	0.8 mg/l 以下	
四塩化炭素(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/l 以下	一般有機化学物質
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.004 mg/l 以下	
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/l 以下	
ジクロロメタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/l 以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.04 mg/l 以下	
テトラクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.01 mg/l 以下	
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.006 mg/l 以下	
トリクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.03 mg/l 以下	
ベンゼン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.01 mg/l 以下	
クロロホルム(mg/l)	0.002	0.001	0.06 mg/l 以下	
ジブromクロロメタン(mg/l)	0.017	0.012	0.1 mg/l 以下	
ブromジクロロメタン(mg/l)	0.020	0.009	0.03 mg/l 以下	
ブromホルム(mg/l)	0.019	0.015	0.09 mg/l 以下	
総トリハロメタン(mg/l)	0.046	0.037	0.1 mg/l 以下	
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.002 mg/l 以下	農薬
シマジ(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.003 mg/l 以下	
チウラム(mg/l)	<0.0005	<0.0005	0.006 mg/l 以下	
チオベンカルブ(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/l 以下	
亜鉛(mg/l)	0.003	0.003	1.0 mg/l 以下	重金属
鉄(mg/l)	<0.03	<0.03	0.3 mg/l 以下	
銅(mg/l)	0.001	0.001	1.0 mg/l 以下	
ナトリウム(mg/l)	37.3	37.3	200 mg/l 以下	無機物質
マンガ(mg/l)	<0.001	<0.001	0.05 mg/l 以下	
塩素イオン(mg/l)	55.1	45.4	200 mg/l 以下	無機物質
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/l)	140	120	300 mg/l 以下	
蒸発残留物(mg/l)	278	278	500 mg/l 以下	有機物質
陰イオン界面活性剤(mg/l)	<0.02	<0.02	0.2 mg/l 以下	
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.3 mg/l 以下	有機物質
フェノール類(mg/l)	<0.005	<0.005	0.005 mg/l 以下	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(mg/l)	1.4	1.2	10 mg/l 以下	基礎的性状
P H 値	7.8	7.7	5.8 ~ 8.6	
味	異常なし	異常なし	異常でないこと	基礎的性状
臭気	異常なし	異常なし	異常でないこと	
色度(度)	<1.0	<1.0	5度以下	
濁度(度)	<0.1	<0.1	2度以下	
残留塩素(mg/l)	1.0	0.8		

# 水質試験検査結果(宜野湾分岐点)

採水場系統(北谷浄水場)

採水場所(上原児童公園)

検査項目	最大値	平均値	水質基準値	備考
一般細菌(個/ml)	3	0	100個/ml以下	病原生物
大腸菌群(mg/l)			検出されないこと	
カドミウム(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下	重金属
水銀(mg/l)	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/l 以下	
セレン(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下	
鉛(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下	
ヒ素(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下	
六価クロム(mg/l)	<0.005	<0.005	0.05 mg/l 以下	無機物質
シアニド(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	1.46	1.22	10 mg/l 以下	無機物質
フッ素(mg/l)	0.05	0.05	0.8 mg/l 以下	
四塩化炭素(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.002 mg/l 以下	一般有機化学物質
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.004 mg/l 以下	
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/l 以下	
ジクロロメタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/l 以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.04 mg/l 以下	
テトラクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.01 mg/l 以下	
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.006 mg/l 以下	
トリクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.03 mg/l 以下	
ベンゼン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.01 mg/l 以下	
クロロホルム(mg/l)	0.002	0.001	0.06 mg/l 以下	
ジブromクロロメタン(mg/l)	0.016	0.011	0.1 mg/l 以下	
ブromジクロロメタン(mg/l)	0.016	0.008	0.03 mg/l 以下	
ブromホルム(mg/l)	0.016	0.013	0.09 mg/l 以下	
総トリハロメタン(mg/l)	0.038	0.034	0.1 mg/l 以下	
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.002 mg/l 以下	農薬
シマジ(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.003 mg/l 以下	
チウラム(mg/l)	<0.0005	<0.0005	0.006 mg/l 以下	
チオベンカルブ(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/l 以下	
亜鉛(mg/l)	0.015	0.015	1.0 mg/l 以下	重金属
鉄(mg/l)	<0.03	<0.03	0.3 mg/l 以下	
銅(mg/l)	0.001	0.001	1.0 mg/l 以下	
ナトリウム(mg/l)	39.0	39.0	200 mg/l 以下	無機物質
マンガン(mg/l)	0.001	0.001	0.05 mg/l 以下	
塩素イオン(mg/l)	54.4	45.5	200 mg/l 以下	無機物質
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/l)	146	118	300 mg/l 以下	
蒸発残留物(mg/l)	268	268	500 mg/l 以下	無機物質
陰イオン界面活性剤(mg/l)	<0.02	<0.02	0.2 mg/l 以下	
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.3 mg/l 以下	有機物質
フェノール類(mg/l)	<0.005	<0.005	0.005 mg/l 以下	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(mg/l)	1.5	1.1	10 mg/l 以下	有機物質
PH値	7.7	7.6	5.8 ~ 8.6	
味	異常なし	異常なし	異常でないこと	基礎的性状
臭気	異常なし	異常なし	異常でないこと	
色度(度)	<1.0	<1.0	5度以下	
濁度(度)	<0.1	<0.1	2度以下	
残留塩素(mg/l)	1.0	0.8		

# 水質試験検査結果(喜友名分岐点)

採水場系統(北谷浄水場)

採水場所 (ゆうひ児童公園)

検査項目	最大値	平均値	水質基準値	備考	
一般細菌(個/ml)	3	0	100個/ml以下	病原生物	
大腸菌群(mg/l)			検出されないこと		
カドミウム(μg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下	重金属	
水銀(μg/l)	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/l 以下		
セレン(μg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下		
鉛(μg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下		
ヒ素(μg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下		
六価クロム(μg/l)	<0.005	<0.005	0.05 mg/l 以下		
シアン(μg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下	無機物質	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	1.40	1.19	10 mg/l 以下		
フッ素(mg/l)	0.06	0.06	0.8 mg/l 以下	一般有機化学物質	
四塩化炭素(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.002 mg/l 以下		
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.004 mg/l 以下		
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/l 以下		
ジクロロメタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/l 以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.04 mg/l 以下		
テトラクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.01 mg/l 以下		
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.006 mg/l 以下		
トリクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.03 mg/l 以下		
ベンゼン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.01 mg/l 以下		
クロロホルム(μg/l)	0.003	0.002	0.06 mg/l 以下		消毒副生成物
ジブromクロロメタン(mg/l)	0.017	0.013	0.1 mg/l 以下		
ブromジクロロメタン(mg/l)	0.022	0.010	0.03 mg/l 以下		
ブromホルム(μg/l)	0.019	0.015	0.09 mg/l 以下		
総トリハロメタン(mg/l)	0.049	0.038	0.1 mg/l 以下		
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.002 mg/l 以下	農薬	
シマジン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.003 mg/l 以下		
チウラム(μg/l)	<0.0005	<0.0005	0.006 mg/l 以下		
チオベンカルブ(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/l 以下		
亜鉛(μg/l)	0.004	0.004	1.0 mg/l 以下	重金属	
鉄(μg/l)	<0.03	<0.03	0.3 mg/l 以下		
銅(μg/l)	0.001	0.001	1.0 mg/l 以下		
ナトリウム(μg/l)	33.1	33.1	200 mg/l 以下	無機物質	
マンガン(μg/l)	<0.001	<0.001	0.05 mg/l 以下		
塩素イオン(mg/l)	69.2	48.7	200 mg/l 以下	無機物質	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/l)	138	120	300 mg/l 以下		
蒸発残留物(mg/l)	269	269	500 mg/l 以下	有機物質	
陰イオン界面活性剤(mg/l)	<0.02	<0.02	0.2 mg/l 以下		
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.3 mg/l 以下		
フェノール類(mg/l)	<0.005	<0.005	0.005 mg/l 以下		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(mg/l)	1.5	1.2	10 mg/l 以下		
PH値	7.7	7.5	5.8 ~ 8.6	基礎的性状	
味	異常なし	異常なし	異常でないこと		
臭気	異常なし	異常なし	異常でないこと		
色度(度)	<1.0	<1.0	5度以下		
濁度(度)	<0.1	<0.1	2度以下		
残留塩素(mg/l)	0.8	0.6			

# 水質試験検査結果(喜友名分岐点)

採水場系統(北谷浄水場)

採水場所 (伊佐児童公園)

検査項目	最大値	平均値	水質基準値	備考	
一般細菌(個/ml)	3	0	100個/ml以下	病原生物	
大腸菌群(mg/l)			検出されないこと		
カドミウム(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下	重金属	
水銀(mg/l)	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/l 以下		
セレン(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下		
鉛(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下		
ヒ素(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下	無機物質	
六価クロム(mg/l)	<0.005	<0.005	0.05 mg/l 以下		
シアン(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	1.43	1.19	10 mg/l 以下		
フッ素(mg/l)	<0.05	<0.05	0.8 mg/l 以下	一般有機化学物質	
四塩化炭素(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.002 mg/l 以下		
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.004 mg/l 以下		
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/l 以下		
ジクロロメタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/l 以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.04 mg/l 以下		
テトラクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.01 mg/l 以下		
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.006 mg/l 以下		
トリクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.03 mg/l 以下		
ベンゼン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.01 mg/l 以下		
クロロホルム(mg/l)	0.002	0.001	0.06 mg/l 以下		消毒副生成物
ジブromクロロメタン(mg/l)	0.015	0.012	0.1 mg/l 以下		
ブromジクロロメタン(mg/l)	0.020	0.009	0.03 mg/l 以下		
ブromホルム(mg/l)	0.018	0.014	0.09 mg/l 以下		
総トリハロメタン(mg/l)	0.046	0.035	0.1 mg/l 以下	農薬	
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.002 mg/l 以下		
シマジン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.003 mg/l 以下		
チウラム(mg/l)	<0.0005	<0.0005	0.006 mg/l 以下		
チオベンカルブ(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/l 以下	重金属	
亜鉛(mg/l)	0.003	0.003	1.0 mg/l 以下		
鉄(mg/l)	<0.03	<0.03	0.3 mg/l 以下		
銅(mg/l)	0.002	0.002	1.0 mg/l 以下	無機物質	
ナトリウム(mg/l)	31.4	31.4	200 mg/l 以下		
マンガン(mg/l)	<0.001	<0.001	0.05 mg/l 以下		
塩素イオン(mg/l)	68.4	48.6	200 mg/l 以下	無機物質	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/l)	139	119	300 mg/l 以下		
蒸発残留物(mg/l)	266	266	500 mg/l 以下	有機物質	
陰イオン界面活性剤(mg/l)	<0.02	<0.02	0.2 mg/l 以下		
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.3 mg/l 以下		
フェノール類(mg/l)	<0.005	<0.005	0.005 mg/l 以下	有機物質	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(mg/l)	1.5	1.1	10 mg/l 以下		
PH値	7.6	7.5	5.8 ~ 8.6	基礎的性状	
味	異常なし	異常なし	異常でないこと		
臭気	異常なし	異常なし	異常でないこと		
色度(度)	<1.0	<1.0	5度以下		
濁度(度)	<0.1	<0.1	2度以下		
残留塩素(mg/l)	0.8	0.7			

# 水質試験検査結果(真志喜分岐点)

採水場系統(北谷浄水場)

採水場所(大謝名児童センター)

検査項目	最大値	平均値	水質基準値	備考	
一般細菌(個/ml)	8	1	100個/ml以下	病原生物	
大腸菌群(mg/l)			検出されないこと		
カドミウム(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下	重金属	
水銀(mg/l)	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/l 以下		
セレン(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下		
鉛(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下		
ヒ素(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下		
六価クロム(mg/l)	<0.005	<0.005	0.05 mg/l 以下		
シアン(mg/l)	<0.001	<0.001	0.01 mg/l 以下	無機物質	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	1.43	1.22	10 mg/l 以下		
フッ素(mg/l)	<0.05	<0.05	0.8 mg/l 以下	一般有機化学物質	
四塩化炭素(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.002 mg/l 以下		
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.004 mg/l 以下		
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/l 以下		
ジクロロメタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/l 以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.04 mg/l 以下		
テトラクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.01 mg/l 以下		
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.006 mg/l 以下		
トリクロロエチレン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.03 mg/l 以下		
ベンゼン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.01 mg/l 以下		
クロロホルム(mg/l)	0.002	0.001	0.06 mg/l 以下		消毒副生成物
ジブromクロロメタン(mg/l)	0.013	0.010	0.1 mg/l 以下		
ブromジクロロメタン(mg/l)	0.015	0.007	0.03 mg/l 以下		
ブromホルム(mg/l)	0.015	0.012	0.09 mg/l 以下		
総トリハロメタン(mg/l)	0.036	0.031	0.1 mg/l 以下		
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.002 mg/l 以下	農薬	
シマジン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.003 mg/l 以下		
チウラム(mg/l)	<0.0005	<0.0005	0.006 mg/l 以下		
チオベンカルブ(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/l 以下		
亜鉛(mg/l)	0.004	0.004	1.0 mg/l 以下	重金属	
鉄(mg/l)	<0.03	<0.03	0.3 mg/l 以下		
銅(mg/l)	0.001	0.001	1.0 mg/l 以下		
ナトリウム(mg/l)	38.2	38.2	200 mg/l 以下	無機物質	
マンガン(mg/l)	<0.001	<0.001	0.05 mg/l 以下		
塩素イオン(mg/l)	54.7	45.4	200 mg/l 以下	無機物質	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/l)	141	118	300 mg/l 以下		
蒸発残留物(mg/l)	266	266	500 mg/l 以下	有機物質	
陰イオン界面活性剤(mg/l)	<0.02	<0.02	0.2 mg/l 以下		
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	<0.0001	<0.0001	0.3 mg/l 以下	有機物質	
フェノール類(mg/l)	<0.005	<0.005	0.005 mg/l 以下		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(mg/l)	1.4	1.2	10 mg/l 以下	基礎的性状	
PH値	7.7	7.6	5.8 ~ 8.6		
味	異常なし	異常なし	異常でないこと		
臭気	異常なし	異常なし	異常でないこと		
色度(度)	<1.0	<1.0	5度以下		
濁度(度)	<0.1	<0.1	2度以下		
残留塩素(mg/l)	1.0	0.8			